

## **Poročilo o terenskih ogledih energetskih svetovalcev mreže ENSVET naključno izbranih izvedenih naložb javnih pozivov Eko sklada**

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) je skladno s poslovnim in finančnim načrtom za leto 2017 in zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/EU na terenu preverjal do 2 % oziroma 148 naključno izbranih izvedenih naložb, na podlagi javnih pozivov za ukrepe v učinkovito rabo in rabo obnovljivih virov energije v stavbah, za katere je bila nepovratna finančna spodbuda občanom (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) izplačana v letu 2017. Preverjanje so izvedli energetski svetovalci, vključeni v mrežo ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko sklada.

Z ogledom navedenih naložb je bilo potrebno preveriti skladnost izvedbe naložbe z določili javnih pozivov Eko sklada in sicer se je:

- preverjala skladnost stanja glede na fotografije, ki so bile poslana na Eko sklad za izplačilo spodbude;
- preverjala skladnost naprav in opreme, ki so predmet spodbude, z računom, poslanim za izplačilo spodbude;
- fotografiralo napisne etikete naprav (toplotna črpalka, kurilna naprava, vodni toplotni zbiralnik), če je bilo to mogoče (dostopno, vidno,...);
- ocenila površina, kar pomeni, da se je ugotavljalo, da ni prevelikih odstopanj od navedenih podatkov v priloženem računu.

Glede na rezultate preverjanj se je ugotavljalo, ali je naložba izvedena ustrezno in skladno s predloženo dokumentacijo za izplačilo spodbude ter skladno z določili javnih pozivov Eko sklada.

Opis postopka določitve naključno izbranih naložb.

1. Določitev robnih pogojev izbire:
  - a. določi se javne pozive, iz katerih se izbira naložbe;
  - b. določi se obdobje izplačil nepovratnih sredstev, za določitev skupine naložb, v katerih se vrši naključni izbor; v tem primeru izplačila v letu 2017?;
  - c. določi se posamezne ukrepe, za katere se bo izvajal naključni izbor;
  - d. določi se delež naključno izbranih naložb (2 %).
2. Kreiranje tabele naložb, ki so upoštevane v izboru glede na določene robne pogoje.
3. Sproži se postopek določanja naključnega izbora:
  - a. za vsak izbrani ukrep se v začasno tabelo prepíše vse ID naložb, ki bodo v izboru;
  - b. glede na število naložb izbranega ukrepa in prej določenega deleža se določi število izbranih naložb N;
  - c. vsaki ožje izbrani naložbi se pripíše naključno določen faktor naključnosti;??
  - d. začasno tabelo izbranih naložb se sortira po padajočem faktorju naključnosti;
  - e. podatki o prvih N naložbah se prepíšejo v tabelo naključno izbranih naložb;
  - f. postopek se ponavlja za vsak izbran ukrep.
4. Sledi izpis seznama naključno izbranih naložb po posameznih izbranih ukrepih.

Izvedenih je bilo skupno 148 ogledov naložb, za katere so bila nepovratna sredstva izplačana v letu 2017 na 5 javnih pozivih Eko sklada.

Naziv javnega poziva	Naziv ukrepa	Število načrtovanih ogledov naložb	Izvedba naložbe skladna s pogoji javnega poziva	Izvedba naložbe ni skladna s pogoji javnega poziva	Število naložb, kjer ogled ni bil izveden
49SUB-SO0B17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo (Ur. l. RS št. 18/17)	Vgradnja sončne elektrarne za samooskrbo	4	4	0	0
29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Ur. l. RS št. 28/15 in 98/15)	Toplotna črpalka Prezračevanje	6	6	0	0
30SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 28/15 in 98/15)	Toplotna izolacija Fasade Toplotna izolacija strehe	3	3	0	0
37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Ur. l. RS št. 18/16, 26/16, 29/17, 56/17)	Sprejemniki sončne energije Kotel na lesno biomaso Toplotna črpalka Menjava oken Toplotna izolacija Fasade Toplotna izolacija strehe Prezračevanje	126	120	2	4 (smrt/bolezen, nedostopnost)
41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS št. 54/16)	Toplotna izolacija Fasade Toplotna izolacija strehe Centralna regulacija ogrevanja	9	9	0	0
Skupaj		148	142 (96 %)	2 (1%)	4 (3%)

## Ugotovitve ogledov

V 96 % so rezultati ogleda in preverjanja sofinanciranih izvedenih potrdili skladnost izvedene naložbe s pogoji javnega poziva. V 1 % (2 ogleda) so rezultati pokazali, da naložba ne dosega pogojev javnega poziva; in sicer je bila površina vgrajene toplotne izolacije fasade ali strehe manjša od površine, navedene na predloženih računih. Pri 3 % ogledov je bil ogled odpovedan zaradi smrti, bolezni ali nedostopnosti prejemnika spodbude.